COMUNE DI SUTRI

(Provincia di Viterbo)

ORDINANZA N. 19 DEL 25/06/2025

REVOCA ORDINANZE N. 15 DEL 05/06/2025 E N. 16 DEL 12/06/2025 RELATIVAMENTE AL DIVIETO DI UTILIZZO PER USO POTABILE DELL'ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE "PIAN DELLA JELLA".

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 48629 del 05/06/2025 della A.S.L. di Viterbo, Dipartimento di Prevenzione, Area Funzionale Sicurezza Alimentare ASA - UOSD SIAN, depositata agli atti di questo Ente con prot. n. 8180 del 05/06/2025, è stata comunicata la seguente non conformità del valore di parametro previsto dal D. Lgs. 18/2023 nei seguenti punti di prelievo:

PUNTO DI PRELIEVO	PARAMENTRO	DATA PRELIEVO	VALORE	VMA
Fontanella pubblica via Monte la Guardia	FLUORURI	03/06/2025	1,6 mg/l	1,5 mg/l

- con nota prot. n. 50782 del 12/06/2025 della A.S.L. di Viterbo, Dipartimento di Prevenzione, Area Funzionale Sicurezza Alimentare ASA - UOSD SIAN, depositata agli atti di questo Ente con prot. n. 8550 del 12/06/2025, è stata comunicata anche la non conformità del valore di parametro di Arsenico previsto dal D.Lgs. 18/2023 a seguito delle analisi chimiche eseguite sui campioni prelevati nel seguente punto di prelievo:

PUNTO DI PRELIEVO	PARAMENTRO	DATA PRELIEVO	VALORE	VMA
Fontanella pubblica via Monte la Guardia	ARSENICO	03/06/2025	15 µg/l	10 µg/l

- con medesime note, il sottoscritto è stato invitato a voler adottare provvedimento contingibile ed urgente e relativo avviso alla popolazione e a tutti gli operatori del settore alimentare, concernente la non potabilità dell'acqua erogata, in conformità alle indicazioni fornite con nota AUSL prot. 59560 del 23/12/2014, al fine di fornire una corretta informazione alla popolazione interessata specificando, secondo quanto indicato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 41333 del 16/12/2014, che l'utilizzo dell'acqua deve essere limitato ad usi in impianti tecnologici e per igiene domestica;
- nelle medesime note, la Società Talete S.p.A., in qualità di Gestore, è stata invitato ad adottare i correttivi necessari per riportare il parametro "Fluoruri" e il parametro "Arsenico" nei limiti di Legge, nel più breve tempo possibile, al fine di erogare acqua conforme ai requisiti qualitativi previsti dal D. Lgs. 18/2023;
- a titolo cautelativo in data 05/06/2025 è stata emessa ordinanza contingibile e urgente n. 15 di divieto di utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto "Pian della Jella", in quanto il valore del parametro "Fluoruri" risultava di 1,6 milligrammo/litro, superiore al limite di 1,5 milligrammo/litro previsto dal D.Lgs.18/2023;
- in data 12/06/2025 è stata emessa ulteriore ordinanza contingibile e urgente n. 16 di divieto di utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto "Pian della Jella", in quanto il valore del parametro "Arsenico" risultava di 15 microgrammi/litro, superiore al limite di 10 microgrammi/litro previsto dal D.Lgs.18/2023;
- con nota prot. n. 25 del 13/06/2025 depositata agli atti di questo Ente con prot. n. 8797 del 17/06/2025, la Soc. Talete S.p.A. ha richiesto la verifica da parte della ASL competente sulla potabilità dell'acqua erogata dall'acquedotto Pian della Jella a seguito della sostituzione delle masse filtranti avvenuta in data 13/06/2025;

DATO ATTO:

- che la ASL ha proceduto a nuovi campionamenti in data 17/06/2025;

VISTA:

- la comunicazione ASL prot. n. 54829 del 25/06/2025 pervenuta il 25/06/2025 al prot. n. 9210, con la quale è stato espresso parere favorevole all'utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano erogata dall'acquedotto "Pian della Jella" in quanto, a seguito del nuovo campionamento del 17/06/2025 è stata accertata la conformità dei parametri "Fluoruri" e "Arsenico" ai valori previsti dall'allegato I del D.Lgs. 18/2023, pari a 1,4 mg/lt, inferiore al VMA di 1,5 mg/lt relativamente ai fluoruri e pari a 8 µg/lt, inferiore al VMA di 10 µg/lt relativamente all'arsenico;

RITENUTO dover procedere alla revoca delle proprie Ordinanze n. 15 del 05/06/2025 e n. 16 del 12/06/2025, essendo cessati i presupposti che avevano portato all'emanazione delle citate ordinanze in quanto l'acqua distribuita dall'acquedotto "Pian della Jella" risulta essere potabile;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

REVOCA

- le proprie ordinanze n. 15 del 05/06/2025 e n. 16 del 12/06/2025 in quanto i valori "Fluoruri" e "Arsenico" nell'acqua distribuita dall'acquedotto "Pian della Jella" risultano inferiori ai Valori Massimi Ammissibili fissati dall'allegato I, D.Lgs. 18/2023, come risultante dalla comunicazione A.S.L. prot. n. 54829 del 25/06/2025;

DISPONE

- di dare ampia pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, nonché mediante affissione presso le seguenti zone servite dall'acquedotto Pian della Jella: viale G. Marconi, via Ida Cacioni Gentili dal civico 40 al 50, via G. Cesaroni, piazza Bamberg, via Martiri di via Fani, via F. Coppi, via E. Carnevali, via Clemente II, via della Stazione (esclusi civici da 1 a 31 e da 2 a 16), viale Europa, via Austria, viale Italia, Largo Germania, Largo Francia, via Monte del Sole, via della Pace, via A. De Gasperi, via N. Capotondi civici 2, 4 e 6, via E. Berlinguer, via O. Morone, via Monte Mirabile, via I° Maggio, via G. Matteotti, via G. Gori, via G. Impastato, via Giovanni XXIII, via Innocenzo III, via Ronciglione dal civico 112 e seguenti, via S. Antonio Abate (tratto da viale Marconi fino al civico 19), via A. Flamini, vicolo Vicinale, strada vicinale Monte la Guardia;
- l'invio della presente per opportuna conoscenza all'A.S.L. Viterbo e alla Talete s.p.A.

Sutri, li 12 giugno 2025

IL SINDACO

DOTT. MATTEO AMORI